

Warszawa, 13 -02-2023 r.

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 znak: TP- 7/23/ZS**

**Wymiana rur spustowych i rynien wraz z pasem podrynnowym na budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie nr 1:**

1. Czy są konkretne wymagania co do grubości blachy na obróbki czy standardowo 0,5-0.55mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania standardowej grubości blach na obróbki tj. 0,5-0.55mm.

**Pytanie nr 2:**

Czy są konkretne wymagania co do parametrów papy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania papy nawierzchniowej posiadającej wszelkie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

**Pytanie nr 3:**

Wycięcie jednej warstwy papy z dwóch może być niewykonalne, czy istnieje możliwość zerwania dwóch warstw papy, podłożenia pasa nadrynnowego, po czym uzupełnienie dwiema warstwą papy (podkładowa+ nawierzchniowa).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4:**

Czy po stronie wykonawcy jest zajęcie chodnika/jezdni, by postawić podnośnik?

**Odpowiedź:**

Wszystkie prace będą odbywać się na terenie Zamawiającego – nie mam konieczności występowania o zgody na zajęcie pasa.