

**ul. W.K. Roentgena 5  
02-781 Warszawa**

Warszawa, 29-06-2023 r.

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 znak: PN-103/23/ZS**

**Wykonanie zleczanych sukcesywnie robót budowlanych w tym remontowych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1710 ze zm.) zwanej dalej : "ustawą Pzp" informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

**Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie zapisów w przedmiarze prac.

1. Roboty elektryczne poz.61.d.6 proszę o podanie rodzaju i typu central P. poz.
2. Roboty elektryczne poz.76.d.8 proszę o podanie typu lub parametrów jakie mają spełniać kamery
3. Roboty elektryczne poz. 60.d.5 proszę o uściślenie co wchodzi w skład określenia „ instalacja przyzywowa komplet" typ urządzeń i ilości

**Odpowiedź:**

1. **Centrala SAP POLON 4200 lub równoważna w zakresie liczby linii adresowalnych, liczby czujek na linii oraz elementów liniowych możliwych do instalowania w liniach dozorowych.**
2. **Kamera o rozdzielczości 1920 x 1080, obiektyw typu motozoom, prędkość do 25 kl/s.**
3. **Jako komplet systemu przyzywowego należy rozumieć: centralkę w dyżurce pielęgniarskiej (1 szt.), gniazda przyzywowe wraz z manipulatorami w salach łózkowych (20 szt.) oraz łazienkach (4 szt.).**