

Warszawa, dnia 08-08-2023 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę rolet tekstylnych wewnętrznych w kasetach wraz z montażem, nr TP-164/23/Z5

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1:

„Czy w Instytucie Onkologii osprzęt rolet ma być wykonany z pcw czy może z aluminium?”

Odpowiedź: Osprzęt ma być wykonany z aluminium w kolorze białym.

Zamawiający w załączeniu przekazuje Załącznik nr 2 do SWZ_po modyfikacji, uwzględniający powyższą zmianę.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Milena Małachowska-Nowak

W załączeniu:

1. Załącznik nr 2 do SWZ_po modyfikacji